



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**Предписание**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

« 29 » марта 20 21 года

г. Донецк  
(населённый пункт)

Кому: И.о. заведующего МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 51 ГОРОДА ДОНЕЦКА» Бабенко Ирине Сергеевне.

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

В период с « 24 » марта 20 21 г. по « 29 » марта 20 21 г. старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Коваленко Р.С.,

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 51 ГОРОДА ДОНЕЦКА» по адресу: г. Донецк, пр-т. Александра Матросова, д. 5,

(указать вид проверки) (наименование, адрес объекта (объектов) надзора)

в присутствии: и.о. заведующего Бабенко И.С.

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от 29.03.2021 г.

(указать вид проверки) (дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15, 16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года № 14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Здание садика оборудовать системой пожарной сигнализации	Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые Приказом МЧС Украины 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 6.1.2; «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты»	30.07.2021	

		(далее - ДБН В.2.5-56:2010) п. 4.6, приложение В (таблица В.1 п. 7.2)		
2.	Объект оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; ДБН В.2.5-56:2010 п. 8.1, приложение Г (таблица Г.1 п. 4)	30.07.2021	
3.	Организовать и провести профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38	28.05.2021	
4.	Провести огнезащитную обработку деревянных элементов чердачных покрытий (стропила, обрешетка) с составлением акта	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6; «Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства» (ДБН В.1.1-7-2002) п. 4.21, таблица 4	30.07.2021	
5.	Обеспечить объект выходом на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6 м х 0,8 м по закреплённой вертикальной металлической лестнице	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.6	30.07.2021	
6.	Обеспечить остеклением чердачные окна чердачных помещений	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, п. 4.2.10	28.05.2021	
7.	Планы эвакуации выполнить в фотолюминесцентном исполнении	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5; «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контролирования» (ДСТУ 7313:2013), раздел 10, приложение А (А.2:д)	30.07.2021	
8.	Оборудовать объект обводной линией для счетчика холодной воды, объединённого питьевого и противопожарного водопровода	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.1; «Внутренний водопровод и канализация» ДБН В.2.5-64:2012 п. 13.6	30.07.2021	
9.	Привести пожарные краны в рабочее состояние (отсутствует подача воды)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.6	28.05.2021	
10.	Укомплектовать пожарные краны рычагами для облегчения открывания вентиля	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.3	28.05.2021	
11.	Указать на дверях пожарных шкафов с внешней стороны после буквенного индекса «ПК» порядковый номер крана	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.5	28.05.2021	

12.	Обеспечить открывание одной из дверей на путях эвакуации в направлении запасного выхода из подготовительной группы (дверь сломана)	НАПБ А.01.001-2004 п. п. 4.3.1, 4.3.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.18	28.05.2021	
13.	Обеспечить противопожарными дверями 2-го типа отверстия (проёмы) в противопожарных перегородках (преградах), отделяющих помещения электрощитовой от других помещений	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.30	30.07.2021	
14.	Групповые электрощитки обеспечить схемами подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (плавкой вставки)	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.22	28.05.2021	
15.	Закрывать люк чердака на замок и указать на люке место хранения ключей	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.10	28.05.2021	
16.	Назначить лицо, ответственное за техническое состояние и исправность вентиляционных систем, установить сроки проведения профилактических осмотров и очистки вентиляционных систем, а также определить порядок их отключения и действий обслуживающего персонала при возникновении пожара	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.3.2	28.05.2021	
17.	Завести журнал регистрации результатов осмотра, проверки и очистки вентиляционного оборудования	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.3.7	28.05.2021	
18.	Обеспечить углекислотный огнетушитель в пищеблоке раструбом	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.18; Правила эксплуатации огнетушителей, утверждённые Приказом МЧС Украины № 152 от 02.04.2004, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29.04.2004 № 555/9154 (НАПБ Б.01.008-2004) п. п. 3.2, 3.16	28.05.2021	
19.	Не допускать загромождение путей эвакуации в тамбуре запасного выхода из пищеблока (установлен шкаф)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11	28.05.2021	

20.	Не допускать на пути эвакуации порог, выступления более 5 см (запасной выход из здания)	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29	28.05.2021	
21.	Обеспечить эвакуационные выходы световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания аварийного освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9	30.07.2021	
22.	Обеспечить эвакуационным освещением лестничную клетку и коридоры в соответствии с требованиями строительных норм и правил	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8; «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение» (ДБН В.2.5-28-2006) п. 4.74	30.07.2021	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Старший инспектор группы надзорной деятельности  
и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР  
капитан службы гражданской защиты Коваленко Р.С.  
(должность, звание, фамилия и инициалы должностного лица органа ГПН, проводившего проверку)

(подпись)

М.П.

Экземпляр получил:

и.о. руководителя Габешко И.С.  
(должность, фамилия и инициалы, руководителя объекта надзора)

(подпись)

« 29 » марта 20 21 г.

## II. Принятые меры по результатам плановой (плановой) проверки:

Дата	Принятые меры:
	1. Привлечено к административной ответственности (Ф.И.О., должность привлечённых лиц, статья Кодекса, вид ответственности)
	2. Принятые предупредительные меры (№ протокола-постановления, работа чего конкретно запрещена)



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97**  
о наложении административного взыскания

29 марта 2021 г.

г. Донецк

Я, главный государственный (государственный) инспектор по пожарному надзору  
(нужное подчеркнуть)

Куйбышевского района г. Донецка, главный государственный инспектор по пожарному надзору - начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты Штарк Павел Сергеевич,  
(наименование органа, специальное звание, фамилия, имя и отчество)

рассмотрев протокол № 059870, об административном правонарушении от 29 марта 2021 г. и материалы административного дела на гражданина (-нку)

Бабенко Ирину Сергеевну, 19.12.1988 г. р., с. Алексеевка, Запорожской области,  
(фамилия, имя и отчество, дата рождения и место рождения)

который (-ая) проживает г. Донецк, ул. Краковская, д. 20, кв. 50,  
(точный адрес места проживания)

работает (учится) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 51 ГОРОДА ДОНЕЦКА» по адресу: г. Донецк, пр-т. Александра Матросова, д. 5,  
(точное название и адрес предприятия, учреждения, организации, учебного заведения и др.)

в должности и.о. заведующего,

**УСТАНОВИЛ:**

Гражданин (-нка) Бабенко И.С. (3249512464) 29.03.2021 в 08 часов 30 минут по результатам плановой проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 51 ГОРОДА ДОНЕЦКА» по адресу: г. Донецк, пр-т. Александра Матросова, д. 5,  
(фамилия, инициалы правонарушителя, идентификационный номер (при его наличии), дата, время и место совершения правонарушения)

нарушил (-ла) (не выполнил /-ла/) требования пожарной безопасности, указанные в Правилах пожарной безопасности в Украине, утвержденных Трибуналом МЧС Украины от 19.10.2004 № 126, зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины от 04.11.2004 № 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004), а именно:

(полное название нормативных правовых актов, предписаний, постановлений, протоколов-постановлений)

- не организовала и не провела профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38);

(указать суть нарушения или невыполнения установленных требований пожарной безопасности, предписаний и постановлений (протоколов-постановлений) должностных лиц органов государственного пожарного надзора; каждое нарушение обосновывается пунктом нормативного

- допустила загромождение путей эвакуации в тамбуре запасного выхода из пищеблока (установлен шкаф) (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11).

правового акта с указанием его наименования)

Тем самым своими действиями гражданин (-нка) Бабенко И.С. совершил (-ла)  
(фамилия и инициалы)

административное правонарушение, предусмотренное ст. 120, ст. 175, ст. 188-8 КУоАП.  
(нужную статью подчеркнуть)

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 223, статьями 276-280 и статьями 283-285 КУоАП, Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 2-22 «О временном порядке применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях»,

### ПОСТАНОВИЛ:

Принимая во внимание смягчающие (чистосердечное раскаяние виновного; предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное возмещение ущерба, или устранение причинённого вреда; совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей ребёнка в возрасте до одного года), отягчающие (продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное, в течение года, совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию) обстоятельства (нужное подчеркнуть), а также то, что гражданин (-ка) Бабенко Ирина Сергеевна

(фамилия, имя и отчество правонарушителя)

является (не является) должностным лицом (нужное подчеркнуть), привлечь к административной ответственности по ст. 175 КУоАП в виде в виде штрафа

(указывается вид административного взыскания)

204 руб. (двести четыре рубля).

(сумма штрафа указывается буквами и цифрами)

Штраф должен быть уплачен согласно ст. 307 КУоАП, в течение 15 дней со дня вручения (получения) постановления об административном правонарушении в Центральный Республиканский Банк ДНР; номер счёта: 40101810720000011001; БИК банка: 310101001; ККДБ: 370 1 16 01 013 01 0000 140 «Штрафы за нарушения в сфере пожарной безопасности»; Лицевой счет: 04011004250; КОАТУУ: 1410137400; Получатель: Республиканское Казначейство ДНР (ГПСО г. Донецк МЧС ДНР); ИКЮЛ: 51000223.

(указывается название учреждения банка, текущие счета отдельно для каждой валюты)

С учётом части второй статьи 308 КУоАП в случае неуплаты штрафа в срок, установленный частью первой статьи 307 КУоАП, и принудительного исполнения этого постановления органами государственной исполнительной службы взыскать с лица двойной размер штрафа в сумме 408 руб. (четырееста восемь рублей).

(сумма словами)

Постановление может быть предъявлено к выполнению в срок к 29.06.2021 г.  
(в течение трёх месяцев со дня вынесения) (дата)

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней от дня его вынесения высшему по статусу органу (должностному лицу) или в суде в порядке, предусмотренном статьями 288-289 КУоАП.

В соответствии со статьёй 291 КУоАП постановление вступает в законную силу с 09.04.2021 г. (по истечении срока его обжалования).

Подпись лица, которое вынесло постановление \_\_\_\_\_

Штарк П.С.  
(фамилия, инициалы)

М.П.

Копия постановления лицу, привлечённому к ответственности, вручена лично \_\_\_\_\_

(подпись)

Бабенко И.С.

лица, в отношении которого рассмотрено дело или отметка о направлении ему постановления)

29 03 2021 г.

Постановление выполнено \_\_\_\_\_ 2021 г.

(указывается, кем и когда выполнено постановление, номер документа)